

АКТ

проведения практической объектовой тренировки по отработке плана эвакуации по сигналу «Внимание – пожар!» из здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования – Центр детского творчества «Галактика»

«17» сентября 2019г.

Установочные данные:

1. Наименование учреждения – МБУ ДО ЦДТ «Галактика»
2. Этажность здания, степень огнестойкости – двухэтажное, 2-я степень огнестойкости
3. Количество основных эвакуационных выходов – 3
4. Количество сотрудников Центра - 37
5. Общее количество обучающихся – 1200
6. В момент эвакуации в здании находилось 107 обучающихся, 11 сотрудников, включая ПДО, и 17 родителей (законных представителей).

В ходе проведения практической объектовой тренировки 17 сентября 2019 г. было установлено, что:

1. Вахтер обнаружил в помещении раздевалки 2-го этажа открытое возгорание и задымление (условно), оповестил администрацию и задействовал систему оповещения с помощью ручного извещателя.
2. Информацию о пожаре в службу по т. 101 передал заместитель директора по УВР Загуменных М.А. (условно)
3. Локализацию пожара первичными средствами пожаротушения проводили (условно) вахтер, рабочий по обслуживанию здания и родитель обучающегося объединения «Логоритмика».
4. Ответственный за проведение эвакуации - заместитель директора по АХЧ Боровков А.А.
5. Встречу пожарного расчета у въездных ворот обеспечил делопроизводитель Сосновских И.С.
6. Отключение здания от электрического тока провел заместитель директора по АХЧ Боровков А.А. (условно).
7. Проверку всех помещений на наличие людей провели: заместитель директора по УВР Загуменных М.А., рабочий по обслуживанию зданий – Мирзаянц А.Г.
8. Эвакуация обучающихся прошла дисциплинированно и оперативно.
9. Руководителю тушения пожара прибывшего пожарного подразделения сообщено об отсутствии людей в здании, переданы планы эвакуации.
10. Время с момента обнаружения пожара и до момента оповещения людей составило 0 мин. 14 сек.
11. Время с момента срабатывания сигнала оповещения и до момента доклада директору, что все помещения на наличие людей проверены, составило 2 мин 02 сек.
12. Общее время с момента срабатывания сигнала и до момента доклада директору, что все обучающиеся эвакуированы и присутствуют на месте сбора, составило: 3 мин. 12 сек.
13. Численность эвакуированных людей составила **135** человек, включая 107 обучающихся, 11 сотрудников и 17 родителей (законных представителей).

Выводы:

1. Проведение практической объектовой тренировки по отработке плана эвакуации по сигналу «Внимание – пожар!» признать удовлетворительной;
2. Действия педагогов дополнительного образования и обслуживающего персонала по итогам тренировки признать удовлетворительными.

Предложения:

1. Повторную тренировку отработке плана эвакуации по сигналу «Внимание – пожар!» из здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования – Центр детского творчества «Галактика» провести в марте - апреле 2020 года.

Директор МБУ ДО ЦДТ «Галактика»



К.Е. Мирзаянц